

УТВЕРЖДАЮ

Глава Степногутовского сельсовета
(должность руководителя (заместителя
Тогучинского района Новосибирской обл.
руководителя) органа местного
самоуправления района, поселения,
городского округа)
Толстикова Татьяна Васильевна

(подпись и М.П.)

"29 " января 2016 г.

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: с. Мокрушино
Наименование поселения: Степногутовского сельсовета
Наименование городского округа:
Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская

I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта		Значение
1.	Общая площадь населенного пункта (кв. километров)	9,3
2.	Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров)	4,2
3.	Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров)	0
4.	Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)	40

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

N п/п	Наименование социального объекта	Адрес объекта	Численность персонала	Численность пациентов (отдыхающих)
	-	-	-	-

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: нет
2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: с. Коурак Тогучинского района Новосибирской области

**IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактный телефон
	Толстикова Татьяна Васильевна	Глава администрации	8-383-40-44-3-22

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации		Информация о выполнении
1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками)		5,3
2. Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое		Есть
3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре		Есть
4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды		Есть
5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории		Есть
6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону		Есть
7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)		Частично
8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта".		Есть

Вывод о готовности населённого пункта к пожароопасному сезону:

с.Мокрушино Тогучинский район Новосибирская область
(полное наименование населенного пункта)

ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону*

(ненужное зачеркнуть)

